



Prohlášení o shodě

č.j. 1/08



podle zákona č. 22/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 ve znění zákona č.71/2000 Sb.o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Toto prohlášení o shodě je vypracované podle § 10, odstavce výše uvedených zákonů.

Výrobce:

Obchodní jméno: Kovoslužba hasicích přístroje a.s.
Sídlo : Průběžná 41/387, 100 87 Praha 10
IČO : 25065084

Výrobek:

Název : Přenosný hasicích přístroj
Druh : Práškový pod stálým tlakem , hmotnost hasiva 6 kg
Typ : 6P KTp 06.58/EN3

Popis a určení funkce výrobku:

Přenosný hasicích přístroj o obsahu náplně 6 kg prášku Favorit ABC 50 je určený k hašení požárů třídy 34 A , 233 B, C. Přístroj je možné použít na hašení požárů pod napětím maximálně 1000 V z minimální vzdálenosti 1 metr. Přístroj je použitelný od -30 C do + 60 C. Návod na obsluhu přístroje je uveden v záručním listě.

Způsob posouzení shody:

Shoda byla posouzena v souladu s § 10 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č.71/2000 Sb.

Prohlašuji a potvrzuji následující:

Výrobek je za splnění podmínek použití stanovených v návodu bezpečný .Dále prohlašuji, že byla přijata opatření , kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací, a jeho vlastnosti jsou ve shodě se základními požadavky nařízení vlády č. 173/1997 Sb. ve znění nařízení vlády č.78/1999 Sb. Vlastnosti výrobku splňují požadavky normy ČSN EN3-6:1997, ČSN EN3 -7+A1:2008, ČSN EN3 -8:2007.

Autorizovaná osoba provádějící přezkoušení typu:

Obchodní jméno : Strojírenský zkušební ústav
Sídlo : Hudcova 56b, 621 00 Brno
IČO : 00001490
Číslo autorizované osoby : AO 202
Certifikát typu číslo : B-30-00343-08 ze dne 12.5.2008
Protokol číslo : 30-7479 ze dne 12.5.2008

V Praze 23.5.2008

Kovoslužba hasicích přístroje, a.s.
Průběžná 41/387
100 87 Praha 10
tel.: +274814751-3, fax: +274811963

JUDr. Radovan Marek
generální ředitel